



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

COMUNE DI SARMEDE

Via Guglielmo Marconi 2
31026 Sarmede (TV)

Tel. 0438.582740


Fax 0438.582780

www.comune.sarmede.tv.it

info@comune.sarmede.tv.it

C.F. 84000870265

Data	Maggio 2011
Revisione №:	01
Sedi oggetto di valutazione:	SCUOLA DELL'INFANZIA "ŠTĚPÁN ZAVŘEL" SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNA FAÈ" SCUOLA PRIMARIA "PAPA ALBINO LUCIANI" SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "SANDRO PERTINI"
Elaborazione	Studio Integrato ing. Ghirardo Patrizio Via Francesconi 1 31029 Vittorio Veneto (TV) Tel./fax 0438.920050 Cell. 347.4540766 e-mail ghirardopatrizio@gmail.com





INDICE

Indice.....	2
Premessa.....	3
Ditta appaltante	4
Ditta appaltatrice	4
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI esistenti nell’ambiente in cui si svolgerà l’attività della Ditta Appaltatrice.....	5
Misure di emergenza	11
Numeri di telefono utili in caso di emergenza.....	11
Accesso alle aree di lavoro.....	12
Spostamenti con autoveicoli.....	12
In caso di infortunio o malore degli addetti della ditta appaltatrice	12
Identificazione lavori da eseguire	12
Disposizioni generali per la sicurezza dei lavori in appalto.....	13



PREMESSA

Il presente documento è indirizzato alle imprese appaltatrici che svolgono la propria attività, consistente in quanto specificato nel contratto di cui il presente documento è un allegato, per conto del Comune di Sarnano nelle seguenti sedi:

- Scuola dell'infanzia "ŠTĚPÁN ZAVŘEL"
Via Borgo Rugolo 22
31026 località Rugolo di Sarnano (TV)
tel: 0438.959388
- Scuola primaria "GIOVANNA FAÈ"
Via XXV Aprile 18
31010 località Montaner di Sarnano (TV)
tel: 0438.959368
- Scuola primaria "PAPA ALBINO LUCIANI"
Via Madonnetta 10
31026 Sarnano (TV)
tel: 0438.959370
- Scuola secondaria di primo grado "SANDRO PERTINI"
Via Sandro Pertini 2
31026 Sarnano (TV)
tel: 0438.582140

Il presente documento viene redatto in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 3-ter dell'art 26 D.Lgs. 81/08.



DITTA APPALTANTE

COMUNE DI SARMEDE

Via Guglielmo Marconi 2

31026 Sarmede (TV)

Tel. 0438.582740

Fax 0438.582780

www.comune.sarmede.tv.it

info@comune.sarmede.tv.it

C.F. 84000870265

DITTA APPALTATRICE

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI

ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERÀ L'ATTIVITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE

Nella tabella che segue sono indicati come *elementi puntati gli obblighi della Ditta Appaltatrice*, in *corsivo gli apprestamenti predisposti dal Comune di Sarmede* per ridurre il rischio, in *testo normale indicazioni di sicurezza*.

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Investimento <i>Rischio presente in tutte le scuole</i> Rischio di essere investiti durante l'esecuzione delle proprie mansioni nel cortile della scuola	• Prestare particolare attenzione durante gli spostamenti in autoveicolo nel cortile. • Spostarsi a piedi utilizzando marciapiedi o percorsi specifici. • Parcheggiare il più vicino possibile all'accesso dell'edificio assegnato per l'esecuzione delle proprie mansioni.
Investimento di allievi o personale scolastico <i>Rischio presente in tutte le scuole</i> Rischio di investire allievi o personale scolastico durante l'esecuzione delle proprie mansioni nel cortile della scuola	• Prestare particolare attenzione durante gli spostamenti in autoveicolo nel cortile. • Tutti gli spostamenti in autoveicolo nel cortile devono essere eseguiti a passo d'uomo. • Evitare per quanto possibile le manovre in retromarcia, nel caso fossero strettamente necessarie è fondamentale avere la visibilità completa dell'area di manovra, nel caso questa condizione dovesse cadere è fondamentale eseguire la manovra con l'aiuto di personale a terra. • Evitare l'accesso al cortile o la fornitura delle mense durante il periodo di "ricreazione" o di interruzione delle lezioni.



Cadute <i>Rischio presente nella scuola dell'infanzia "Štěpán Zavřel"</i> Rischio dovuto alla presenza di elementi strutturali lungo la via di accesso	Lungo il percorso utilizzato per il trasporto delle vivande dal cortile esterno alla mensa è presente una scalinata. • Il Datore di lavoro della ditta appaltatrice deve informare i propri dipendenti in merito al rischio.	
Cadute <i>Rischio presente nella scuola dell'infanzia "Štěpán Zavřel"</i> Rischio dovuto alla presenza di elementi strutturali lungo le vie di fuga	Lungo il percorso di fuga è presente una scalinata che potrebbe rappresentare un rischio nei momenti concitati di una emergenza. • Il Datore di lavoro della ditta appaltatrice deve informare i propri dipendenti in merito al rischio.	
Elettrocuzione e rischio meccanico <i>Rischio presente nella scuola dell'infanzia "Štěpán Zavřel"</i> Rischio dovuto alla presenza di lavastoviglie	È presente una lavastoviglie. L'impianto elettrico è a norma e vengono eseguiti i controlli periodici. La lavastoviglie viene consegnata in buone condizioni. • Il Datore di lavoro della ditta appaltatrice dovrà verificare la rispondenza ai parametri di legge per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. • Il Datore di lavoro della ditta appaltatrice deve informare i propri dipendenti in merito al rischio e deve eseguire i controlli periodici sulla sicurezza elettrica e meccanica della lavastoviglie.	



Cadute <i>Rischio presente nella scuola primaria "Giovanna Faè"</i> Rischio dovuto alla presenza di elementi strutturali lungo la via di accesso	Lungo il percorso utilizzato per il trasporto delle vivande dal cortile esterno alla mensa è presente una scalinata. • Il Datore di lavoro della ditta appaltatrice deve informare i propri dipendenti in merito al rischio.	
Cadute <i>Rischio presente nella scuola primaria "Giovanna Faè"</i> Rischio dovuto alla presenza di elementi strutturali lungo le vie di fuga	Lungo il percorso di fuga è presente una scalinata che potrebbe rappresentare un rischio nei momenti concitati di una emergenza. • Il Datore di lavoro della ditta appaltatrice deve informare i propri dipendenti in merito al rischio.	
Cadute <i>Rischio presente nella scuola primaria "Papa Albino Luciani"</i> Rischio dovuto alla presenza di elementi strutturali lungo la via di accesso	Lungo il percorso utilizzato per il trasporto delle vivande dal cortile esterno alla mensa è presente una scalinata. • Il Datore di lavoro della ditta appaltatrice deve informare i propri dipendenti in merito al rischio.	



Cadute <i>Rischio presente nella scuola primaria "Papa Albino Luciani"</i> Rischio dovuto alla presenza di elementi strutturali lungo le vie di fuga	Lungo il percorso di fuga è presente una scalinata che potrebbe rappresentare un rischio nei momenti concitati di una emergenza. • Il Datore di lavoro della ditta appaltatrice deve informare i propri dipendenti in merito al rischio.	
Cadute <i>Rischio presente nella scuola secondaria di primo grado "Sandro Pertini"</i> Rischio dovuto alla presenza di elementi strutturali lungo la via di accesso	Lungo il percorso utilizzato per il trasporto delle vivande dal cortile esterno alla mensa è presente un piccolo scalino. • Il Datore di lavoro della ditta appaltatrice deve informare i propri dipendenti in merito al rischio.	
Cadute <i>Rischio presente nella scuola secondaria di primo grado "Sandro Pertini"</i> Rischio dovuto alla presenza di elementi strutturali lungo le vie di fuga	Lungo il percorso di fuga è presente un piccolo scalino che potrebbe rappresentare un rischio nei momenti concitati di una emergenza. • Il Datore di lavoro della ditta appaltatrice deve informare i propri dipendenti in merito al rischio.	



Urti, colpi, impatti, tagli <i>Rischio presente in tutte le scuole</i> Rischio dovuto alla presenza di elementi strutturali o a ornamenti dell'area esterna	• Prestare attenzione durante l'esecuzione delle proprie mansioni nell'area assegnata. • È vietato l'accesso ai locali tecnici e ai locali non strettamente correlati all'esecuzione della propria attività. • Segnalare al Dirigente Scolastico la necessità di rimuovere ingombri e/o depositi che ostacolano la circolazione e/o le lavorazioni. • Verificare le condizioni del tratto di terreno da percorrere. • In caso di innevamento o di condizioni atmosferiche particolarmente disagiate, evitare il passaggio in aree non pulite o protette. È possibile che vi siano delle finestre aperte nei corridoio durante il periodo caldo. In caso di necessità è consentito chiudere le finestre per l'esecuzione delle proprie mansioni.
Elettrocuzione <i>Rischio presente in tutte le sedi</i> Rischio da attribuire all'utilizzo dell'impianto elettrico	• Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. • Prima di iniziare le attività verificare la capacità dell'impianto di sostenere i carichi delle macchine, attrezzature e utensili. • Utilizzare moltiplicatori di presa adeguati alle proprie necessità ed a norma. • È vietato intervenire in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, è vietato intervenire su quadri o sugli armadi elettrici. <i>Il Comune di Sarmede indicherà alla ditta appaltatrice l'ubicazione del quadro elettrico che alimenta la zona presso cui opererà, in modo da poter tempestivamente togliere tensione all'impianto in caso di necessità o pericolo.</i> <i>Il Comune di Sarmede fornirà alla ditta appaltatrice un punto di allaccio alla rete elettrica.</i> <i>Gli impianti elettrici delle scuole sono dotati di interruttore magnetotermico e differenziale.</i>



Interferenze <i>Rischio presente in tutte le scuole</i> L'edificio scolastico è frequentato da personale docente e non docente e da allievi	• È necessario prestare la massima attenzione al personale scolastico durante l'esecuzione delle proprie lavorazioni. • Evitare l'accesso al cortile o la fornitura delle mense durante il periodo di "ricreazione" o di interruzione delle lezioni.
Incendio <i>Rischio presente in tutte le sedi</i> Rischio connesso all'esecuzione delle proprie mansioni	• Prendere visione dell'ubicazione dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza, del punto di raccolta mediante le planimetrie appese alle pareti della struttura. • È vietato fumare, usare fiamme libere, o attrezzature che potrebbero essere causa di innesco. • È vietato installare apparecchi a combustione o far funzionare apparecchi di riscaldamento o condizionamento diversi da quelli già installati. • È vietato introdurre sostanze infiammabili. • È obbligatorio attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici. • È vietato ingombrare in qualunque momento, anche per brevi intervalli di tempo, le uscite di sicurezza e le vie di fuga. <i>Non è presente un piano di emergenza per le scuole pertanto il Datore di lavoro della Ditta Appaltatrice dovrà elaborare il suddetto piano per ciascuna sede e dovrà formare ed informare i propri dipendenti in merito.</i>
Agenti biologici <i>Rischio presente in tutte le sedi</i> Rischio di inquinamento dei cibi forniti	• Il rispetto rigoroso di tutte le norme previste dai protocolli HACCP e dal piano di autocontrollo è condizione fondamentale per il mantenimento delle condizioni igieniche ed organolettiche dei cibi forniti.



Agenti biologici <i>Rischio presente in tutte le sedi</i> Rischio connesso all'utilizzo dei servizi igienici delle sedi e lo stretto contatto con allievi durante la fornitura dei pasti	Il contatto con personale estraneo è parte integrante delle mansioni della ditta appaltatrice e la valutazione dei rischi è demandata al documento di valutazione dei rischi della ditta appaltatrice stessa. <i>Il Comune Sarmede fornisce servizi igienici ad uso esclusivo della Ditta Appaltatrice.</i> • La Ditta appaltatrice deve provvedere alla pulizia dei locali concessi in uso esclusivo.
---	--

MISURE DI EMERGENZA

Nel caso di una emergenza il personale della ditta appaltatrice dovrà seguire scrupolosamente le indicazioni del piano di emergenza elaborato dalla Ditta Appaltatrice. Non tutte le sedi sono dotate di presidi di sicurezza per far fronte alle emergenze pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà fornire ai propri dipendenti almeno 1 estintore a polvere da 5 Kg e una cassetta di primo soccorso.

In caso di ordine di evacuazione il personale della ditta appaltatrice dovrà abbandonare i locali seguendo le vie di fuga indicate nel piano di emergenza.

Alla fine dell'emergenza descrivere l'accaduto al referente designato (Dirigente Scolastico o incaricato) per le registrazioni del caso.

NUMERI DI TELEFONO UTILI IN CASO DI EMERGENZA

Vigili del fuoco:	115
Pronto Soccorso:	118
Centralino del Comune:	0438.582740
Scuola dell'infanzia "Štěpán Zavřel"	0438.959388
Scuola primaria "Giovanna Faè"	0438.959368
Scuola primaria "Papa Albino Luciani"	0438.959370
Scuola secondaria di primo grado "Sandro Pertini"	0438.582140



ACCESSO ALLE AREE DI LAVORO

L'accesso agli edifici, ai rispettivi cortili e alle aree di pertinenza del personale afferente a ditte appaltatrici è limitato esclusivamente alle zone interessate ai lavori commissionati. Ogni altro accesso deve essere preventivamente autorizzato.

SPOSTAMENTI CON AUTOVEICOLI

Gli spostamenti con autoveicoli all'interno dell'area esterna di pertinenza delle scuole devono essere eseguiti con estrema attenzione; tutti gli spostamenti in autoveicolo nei cortili devono essere eseguiti a passo d'uomo; evitare per quanto possibile le manovre in retromarcia, nel caso fossero strettamente necessarie è fondamentale avere la visibilità completa dell'area di manovra, nel caso questa condizione dovesse cadere è fondamentale eseguire la manovra con l'aiuto di personale a terra. Evitare l'accesso ai cortili o la fornitura delle mense durante il periodo di "ricreazione" o di interruzione delle lezioni.

IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE DEGLI ADDETTI DELLA DITTA APPALTATRICE

Nel caso di necessità, in seguito ad infortuni dei propri dipendenti, la ditta appaltatrice dovrà utilizzare la propria cassetta di primo soccorso dell'edificio.

Alla fine dell'emergenza descrivere l'accaduto al referente designato (Dirigente Scolastico o incaricato) per le registrazioni del caso.

IDENTIFICAZIONE LAVORI DA ESEGUIRE

Come dal contratto di cui il presente documento è un allegato.



DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEL LAVORI IN APPALTO

1. La ditta appaltatrice dovrà utilizzare, nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'Appalto, macchine, impianti ed attrezzature di sua proprietà o delle quali ne abbia la piena disponibilità, conformi alle vigenti Norme di Legge e di buona tecnica; dovrà inoltre impiegare personale avente capacità professionali adeguate al lavoro da svolgere ed opportunamente informato ed addestrato sui rischi specifici proprio delle attività della ditta Appaltatrice, sul corretto impiego delle macchine ed attrezzature utilizzate, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza del lavoro e la tutela dell'ambiente.
2. All'interno dell'area esterna di pertinenza delle scuole gli spostamenti con autoveicoli devono essere eseguiti con estrema attenzione; a passo d'uomo; evitando per quanto possibile le manovre in retromarcia, nel caso fossero strettamente necessarie è fondamentale avere la visibilità completa dell'area di manovra, nel caso questa condizione dovesse cadere è fondamentale eseguire la manovra con l'aiuto di personale a terra. Evitare l'accesso al cortile o la fornitura delle mense durante il periodo di "ricreazione" o di interruzione delle lezioni.
3. È assolutamente VIETATO l'utilizzo di macchine ed attrezzature di proprietà dell'Appaltante, salvo deroghe eccezionali che devono essere di volta in volta autorizzate.
4. Gli appaltatori a lavori ultimati devono lasciare la zona interessata dalle proprie mansioni sgombra e libera da macchinari, attrezzature e rifiuti. Residui o rifiuti delle proprie mansioni non assimilabili agli urbani, a meno che non sia direttamente specificato dal contratto, andranno smaltiti dalla ditta appaltatrice. È assolutamente vietato versare negli scarichi idrici ogni tipo di rifiuto oleoso, solvente e/o altri liquidi inquinanti: tali rifiuti dovranno essere conferiti negli appositi contenitori.
5. La ditta esecutrice dovrà impegnarsi a non costituire depositi di prodotti infiammabili, pericolosi o nocivi all'interno dello spazio datogli in uso per le necessità dell'appalto.
6. La ditta esecutrice dovrà impegnarsi allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività.
7. Il personale occupato dall'impresa appaltatrice dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
8. Qualora il personale esterno noti delle componenti di pericolo, poco chiare o anomale, dovrà immediatamente richiedere delucidazioni e/o fornire immediata segnalazione al referente designato (Dirigente Scolastico o incaricato). Tale collaborazione dovrà proseguire durante l'esecuzione dei



lavori al fine di rendere effettiva l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi che si rendessero necessarie in relazione alle situazioni affrontate.

9. Il Committente non garantisce la presenza di un apparecchio telefonico sempre disponibile, pertanto l'impresa appaltatrice provvederà ad equipaggiare il proprio personale di telefono portatile utile alle eventuali chiamate di soccorso.

La Ditta APPALTATRICE, nella persona del Titolare/Legale Rappresentante, SI IMPEGNA a portare a conoscenza dei propri dipendenti e di quelli di eventuali sue Ditte sub-Appaltatrici il contenuto del presente Documento e ad esigere dagli stessi il più completo rispetto delle disposizioni ivi riportate.



Sarmede, lì _____

Per il Comune di Sarmede

Per la ditta appaltatrice
