



**Procedura aperta per l'affidamento del servizio della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione in Comune di Ponte di Piave mediante Finanziamento Tramite Terzi (FTT).**

**CIG: 7396760F6F**

## **ERRATA CORRIGE**

Nel "Capitolato prestazionale" sostituire l'attuale testo a pag. 29, capitolo 2.3, paragrafo 2.3.1, capoverso 1) con il seguente:

**"1) Tutti gli apparecchi di illuminazione dovranno essere in alluminio pressofuso UNI EN 1706, verniciato a polveri, con viti imperdibili in acciaio INOX, e schermo in vetro piano temperato di spessore almeno 4mm ed elevata trasparenza."**

13/04/2018