

PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE EX NOVO
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“AMALTEO” DI PIAZZALE EUROPA, IN COMUNE DI ODERZO (TV).

CIG: 8196685670	CUP: J57B17000330004
-----------------	----------------------

Quesito n. 5:

un concorrente chiede quanto segue:

“In merito alla risposta del quesito “2”, nel quale si indica che il progetto esecutivo è rispettoso del comma 7 dell'allegato 3 del D.Lgs28/2011, segnaliamo di non aver individuato nella relazione tecnica di riferimento al bando, la sezione dedicata allo studio della non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili e la verifica della formula di cui al comma 8 dell'allegato 3 del D.Lgs28/2011. E' possibile riceverne una integrazione?

Si segnala che nella relazione documento “53_M7-B - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA CON RELAZIONE LEGGE 10 D.M. 26-06-2015 PALESTRA ODERZO 28_11_2018” mancano i riferimenti di cui al “CAPITOLO 4 - SEZIONE Informazioni generali e prescrizioni” con riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabile per produzione Acqua calda sanitaria e per produzione di energia elettrica, mancano i riferimenti di cui al “CAPITOLO 5 - IMPIANTI PREVISTI ” e più precisamente al punto “5.2) Impianti fotovoltaici” e “5.3) Impianti solari termici” e mancano i riferimenti di cui al “CAPITOLO 6 - Principali risultati di calcolo” e più precisamente al comma “c) Solare termico”, e “d) Impianti fotovoltaici” come previsto dagli allegati di cui al DM 26 giugno 2015.

- Nella relazione “53_M7-B - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA CON RELAZIONE LEGGE 10 D.M. 26-06-2015 PALESTRA ODERZO 28_11_2018” è indicato che l'immobile non è pubblico o ad uso pubblico (a pagina 55). Si chiede se sono state considerate le maggiori restrizioni richieste per edificio pubblico o uso pubblico.

- Si richiede chiarimenti in merito al valore delle dispersioni per ventilazione indicati a pagina 108 della relazione “53_M7-B - RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA CON RELAZIONE LEGGE 10 D.M. 26-06-2015 PALESTRA ODERZO 28_11_2018” e pari a 531.015W “

Risposta quesito:

"Come già riscontrato al quesito in data 25/05/2020 dello stesso operatore economico, nell'ambito dell'intervento, già avviato nel suo iter procedurale, di complessiva riorganizzazione e riqualificazione energetica dell'intero complesso scolastico di cui la palestra fa parte, si provvederà agli interventi di completamento - tra cui installazione pannelli fotovoltaici - necessari a soddisfare i requisiti di cui al D.Lgs. 28/2011 e D.M. 26/06/2015.

Con riguardo agli ulteriori chiarimenti richiesti si precisa che:

- 1. La spunta di edificio pubblico è stata omessa causa un refuso, ciò nonostante sono stati rispettate tutte le maggiori restrizioni richieste per gli edifici pubblici/ad uso pubblico;**
- 2. I valori delle dispersioni per ventilazioni sono stati calcolati secondo UNI 10339 (sotto la categoria servizio pubblico e palazzetto sportivo) con indici di affollamento concordati con i responsabili ULSS.”.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to arch. Paola Strumendo