



SIMBOLOGIA	
	Tubazione antincendio in acciaio zincato UNI 6363-8863
	Tubazione antincendio in PE/AD PN 16 tipo PE100 (anello interrato)
	Tubazione antincendio in PE/AD PN 16 tipo PE100 (derivazioni interrate)
	Cavidotto elettrico pvc corrugato (interrato)
	Idrante soprauolo DN 80 nuovo
	Idrante soprauolo DN 80 esistente
	Attacco motopompa doppio DN 70
	Pozzetto con valvola di intercettazione
	Pozzetto di ispezione
	Quadro di allarme remoto
	Riferimento ai tratti di posa

1	P.C.	25/07/08	as built					
N°	DIS.	DATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE					
<div><div><div>idrotermica veneta Zeggio spa</div></div><div><div>IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - VENTILAZIONE CONDIZIONAMENTO - SANITARI</div><div>32100 BELLUNO Via Vittorio Veneto, 233 tel +39 0437 31400 fax +39 0437 31027</div><div>e-mail: kzeggio@virgilio.it</div></div><div></div></div>								
COMMITTENTE			U.L.S.S. n°9 TREVISO presidio ospedaliero di Oderzo (TV)					
DESCRIZIONE			anello antincendio planimetria generale					
DATA			25/07/2008	SCALA	1:500	DISEGNATO:	P.C.	APPROVATO

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		REGIONE VENETO	
<div><div></div><div><div>AZIENDA U.L.S.S. N° 9 TREVISO</div><div>PRESIDIO OSPEDALIERO DI ODERZO</div></div></div>			
INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DEL COMPLESSO OSPEDALIERO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI - 1° STRALCIO FUNZIONALE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - IMPIANTO FISSO ANTINCENDIO			
<div><div>AREATECNICA</div><div>33075 Mias di Sedico (BL) Viale Colombo 24 Tel. 0437 647702 n.e. Fax 0437 647798 info@areatecnica.org Agenda certificata UNI EN ISO 9001:2001</div></div>		<div><div></div><div>Il progettista Ing. Gianluca Vigne</div></div>	
ALLEGATO N° 6.P		PLANIMETRIA IMPIANTO	
		DATA: 9 marzo 2007	
		SCALA:1:500	
		FILE: 017202-005-0062-038-08PLM.dwg	

REVISIONI			
area	rev	descrizione	data
---	00	prima emissione	30 dicembre 2000
---	01	aggiornamento generale	15 maggio 2003
---	02	prima variante	9 marzo 2007

